Association intercommunale d'amenée d'eau Echallens et environs

AIAE

Information – Qualité de l'eau

Qualité de l'eau potable en 2023 – Commune de Bavois via Goumoens-le-Jux
Conformément à l'article 5 de l'Ordonnance fédérale sur l'eau potable et l'eau des installations de baignade et de douche accessibles au public (OPBD, RS 817.022.11) et en qualité de distributeur d'eau, nous sommes tenus d'informer les consommateurs au moins une fois par année au sujet de la qualité de l'eau potable.

Provenance
L'eau alimentant le réseau communal provient de sources. En cas d'interruption ou besoin, la redondance est assurée via le réseau SEL (Lausanne).

Traitement
Les stations de pompage de Goumoëns, Sugnens, Fey et Pailly ainsi que le réservoir de la Moille sont équipés d'appareils d'irradiation UV.

Contrôles sanitaires
Le suivi de la qualité de l'eau potable distribuée comporte 68 prélèvements par année effectués par notre service des eaux.

Bactériologie
Aucun dépassement des valeurs maximales n'a été observé concernant les analyses microbiologiques.

Paramètres physico-chimiques (*ressortant de l'analyse complète dans le réseau de distribution)*
Dans le cadre de son autocontrôle, l'AIAE surveille l'évolution de la valeur des métabolites dont les valeurs baissent légèrement.

Dureté totale : 21.2°F, soit une eau moyennement dure.

Température moyenne	16.5	°C
Calcium	68	mg/l
Magnésium	10.4	mg/l
Sodium	8.1	mg/l

pH	7.8	
Chlorures	12.2	mg/l
Nitrates	10.4	mg/l
Sulfates	53	mg/l

Remarques
L'AIAE s'est approvisionnée davantage auprès du Service de l'eau de Lausanne dont la production provient du Lac Léman.

Informations utiles
En cas de questions supplémentaires, nous nous tenons à votre disposition :

- Mayor Gérald, Fontainier Tél. 079 278.89.70
- Glauser Eric, Président Tél. 079 271.15.58

Le service de piquet de l'AIAE est atteignable au :

- Mayor Gérald Tél. 079 278 89 70
- Fabião Bruno Tél. 078 609 95 90

Le service de piquet communal est atteignable :

- **Kohler Laurent Tél. 079 951 54 73**

20/02/2024