

Monsieur le Président,  
Mesdames et Messieurs les Municipales et Municipaux,  
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil communal,

La Commission de Gestion et Finances, représentée par Mesdames Besuchet Christel et Oulevay Nicole, Messieurs Viquerat Jean-Michel et Agassis Olivier, s'est réunie le 1<sup>er</sup> avril 2026 en salle de municipalité pour rencontrer Madame Gobalet Christelle, Municipale en charge du dicastère eau potable, Epot, EU, défense incendie. La Commission la remercie.

**La réunion visait à préparer le rapport de la Commission pour le Conseil du 9 juin sur le dicastère eau/assainissement/défense incendie :**

En évaluant l'état des réseaux, la qualité de l'eau, les travaux récents et la planification des interventions nécessaires. Les décisions ont été orientées par des constats techniques (fuites, dépôts, compteurs vétustes) et par la nécessité d'équilibrer solutions techniques et contraintes financières.

## Eau potable : consommations, fontaines et qualité de l'eau

- **Consommations** : la pose de compteurs communaux a mis en évidence des écarts importants de consommation. De nombreux compteurs sont anciens, difficilement lisibles ou arrivent en fin de vie. Leur durée d'utilisation habituelle est estimée entre 15 et 20 ans.
- **Fontaines** : elles sont alimentées par 2 systèmes d'alimentation : raison d'eau de source communale et par le réseau d'eau potable.  
La pose récente de compteurs met en évidence une forte consommation (9'000m<sup>3</sup>/an). Dans un souci d'économie d'eau, la Commission encourage la Municipalité à réduire cette consommation.
- **Qualité de l'eau** : le réseau principal est suivi de manière régulière, ce qui n'est pas le cas des sources communales.

**Nitrates** : une baisse récente a été constatée, avec 31 mg/L mesurés le 16 février contre 47 mg/L auparavant. La valeur de référence fédérale mentionnée est d'environ 25 mg/L.

**Analyse** : sur les tronçons peu utilisés, le risque de stagnation de l'eau et de développement de Legionella justifie le maintien d'un flux continu sur certaines alimentations, plutôt que des coupures strictes.

- **Analyses complémentaires** : solliciter le canton pour approfondir les contrôles et évaluer l'ouverture potentielle d'un autre puits.

## Réseau, réservoirs et défense incendie

### Constats

- Des fuites importantes ont été détectées en 2024.
- Une liaison partielle avec Chavornay est en cours pour garantir les débits nécessaires à la défense incendie et permettre l'utilisation de notre puit.

### Projet principal

Le projet prévoit la suppression d'un réservoir problématique et la construction d'un nouveau réservoir de 650 m<sup>3</sup>, composé de deux cuves. L'installation comprendra également des pompes et un système de télégestion afin d'harmoniser les niveaux et d'atteindre une pression estimée à environ 7,7 bars après travaux.

### Contraintes techniques

- Le remplacement des vannes et des prises incendie reste complexe en l'absence de coupures ciblées.
- Les interventions devront être organisées de manière ponctuelle pour éviter une coupure générale.

## Assainissement (STEP) et finances liées à l'épuration

### Constats

- La STEP a déjà fait l'objet d'optimisations, avec une révision de sa capacité et l'installation partielle de panneaux solaires.
- La pression financière augmente sous l'effet de la hausse du nombre d'utilisateurs, ainsi que des coûts d'entretien et de renouvellement des équipements.
- Les inspections par caméra ont mis en évidence des dépôts et du calcaire dans le réseau d'eau claire.

## Travaux, inspections et planification des actions immédiates

### Travaux récents

- Des remplacements de tronçons ont été engagés à la suite des diagnostics réalisés.
- Les pannes touchant les pompes d'assainissement et de relevage sont en cours de traitement, avec commandes et révisions planifiées.

## Étude de ruissellement

L'étude a été confiée à Triforme. L'approche privilégiée consiste à atténuer les effets en amont et à mettre en place des mesures locales, plutôt qu'à se limiter à l'agrandissement des canalisations.


## Défense incendie

Service Incendie de la Plaine de l'Orbe a étudié durant l'année 2025 avec le Sdis Ste-Croix afin de réunir les forces disponibles en journée et assurer les missions demandées. Le nouveau SDIS a vu le jour au 01.01.2026 sous le nom SDIS Jura Vaudois qui réunit maintenant 21 communes.

Pour des raisons d'intendance, des personnes permanentes ont été engagées, à raison de deux ETP pour les 2 casernes.

La Commission tient à remercier Madame Gobalet Christel, Municipale en charge du dicastère, pour sa disponibilité et la qualité de ses documents.


Pour la Commission Gestion et Finances



Besuchet Christel



Oulevay Nicole



Schwab Daniel

Agassis Olivier



Viquerat Jean-Michel

